SOTTOSTAZIONE
ELETTRICA
Sup. 9 500 mq

AREA TECNI
sup. 1 800 m

Illuminazione
pole for n.1
Camera

Cavidotti PVC interrati:
- n. 2Ø110 - Illuminazione

Cavidotti PVC interrati:
- n. 2Ø110 - Illuminazione

Cavidotti PVC interrati:
- n. 2Ø110 - Illuminazione

Cavidotti PVC interrati:
- n. 2Ø110 - Telecom

Cavidotti PVC interrati:
- n. 2Ø110 - Telecom

Cavidotti PVC interrati:
- n. 2Ø160 - Forza Motrice
- n. 2Ø110 - Illuminazione
- n. 2Ø110 - Security

Cavidotti PVC interrati:
- n. 2Ø160 - Forza Motrice
- n. 2Ø110 - Illuminazione
- n. 2Ø110 - Security

Cavidotti PVC interrati:
- n. 2Ø110 - Telecom

Cavidotti PVC interrati:
- n. 2Ø160 - Forza Motrice
- n. 2Ø110 - Illuminazione
- n. 2Ø110 - Security

Cavidotti PVC interrati:
- n. 2Ø110 - Telecom

Cavidotti PVC interrati:
- n. 2Ø160 - Forza Motrice
- n. 2Ø110 - Illuminazione
- n. 2Ø110 - Security

STOP

0+045.00

LEGENDA SISTEMA ELETTRICO

BT	*Distribuzione elettrica per bassa tensione in tubazione in PVC interrata.*
ILL	*Distribuzione elettrica per illuminazione esterna in tubazione in PVC interrata.*
TLC	*Distribuzione linee di Segnale/Telecomunicazione in tubazione in PVC interrata.*
SEC	*Distribuzione linee di TVCC in tubazione in PVC interrata.*
	Parcheggio dotato di colonnina di ricarica per veicoli elettrici. Ciascuna colonnina dotata di n.2 punti di ricarica 2P+32A/7.4kW. Prevedere n. 2 tubazioni PVC interrate Ø63mm
	Posto auto con predisposizione di colonnina di ricarica per veicoli elettrici. Prevedere tubazione PVC interrata Ø63mm
	PALO INSTALLATO SU PLINTO PREFABBRICATO, DOTATO DI: - PLINTO IN CLS CON CHIUSINO CARRABILE (ONE SU STRADA); - SBRACCIO L = 1,00m; - PALO RASTREMATO IN ACCIAIO ZINCATO, H= 7-10m ft. (ONE SU STRADA); - APPARECCHIO ILLUMINANTE CON OTTICA STRADALE: TIPO 1: 95.5W LAMPADA LED, 13910 lm, 525 mA TIPO 2: 103.5W LAMPADA LED, 13965 lm, 700 mA 4000K, CRI 70, IP66, IK08, CORPO ILLUMINANTE CLASSE II DOTATO DI MEZZANOTTE VIRTUALE, TIPO CARBONI KAI.
103.5 W	*APPARECCHIO STAFFATO A FABBRICATO PER ILLUMINAZIONE STRADALE, DOTATO DI: - SBRACCIO L = 1,00m, H =9,00m; - APPARECCHIO ILLUMINANTE OTTICA STRADALE DOTATO DI LAMPADA LED 103.5W, 13965lm, 4000K, 700mA, CRI 70, IP66, IK08, CORPO ILLUMINANTE CLASSE II DOTATO DI MEZZANOTTE VIRTUALE, TIPO CARBONI KAI.*
	Pozzetto ispezionabile in c.a.v. per passaggio linee Distribuzione Secondaria

KEYPLAN



INQUADRAMENTO AREA



COMUNE DI MAGENTA

REV.	DATA:	DESCRIZIONE:
0	12/2025	Aggiornamento

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA/MEP:

L23 DC

Firmato digitalmente da: Eugenio Angelo Giuseppe Confalonie
Data: 13/02/2026 17:40:26

L23 DC è una divisione di Lombardini22 S.p.A.
Via Lombardini 22 — 20143 Milano, Italia
T +39 02 36 59 82 00 — F +39 02 83 33 13 97
info@l22.it — www.l22.it

Capitale sociale Euro 100 000 i.v.
C.F./P.IVA: 05509600964 R.E.A. 1827099

Sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato N. IQ 100 8319.6a TÜV Italia

COORDINAMENTO PROGETTUALE
DIDI srl
Via Lombardini 22
20143 Milano, Italia
T +39 02 36 59 82 00
www.l23dicentre.it

DIDI srl è una società controllata da:
Lombardini22 Società di Lombardini22 S.p.A.
Via Lombardini 22
20143 Milano, Italia
T +39 02 36 59 82 00
www.l22.it

Capitale sociale Euro 100 000 i.v.
C.F./P.IVA: 05509600964 R.E.A. 1827099
Sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato N. IQ 100 8319.6a TÜV Italia

CONSULENTE AMBIENTALE E PAESAGGISTA:
Alvea
ALVEA
Via Lombardini 13
20143 Milano, Italia
T +39 377 37 83 897
www.alvearetail.it

CONSULENTE DEMOLIZIONI E BONIFICHE:
TecnitaliaGroup
TECNITALIA INGEGNERIA
Via Pastorelli 4E
20143 Milano, Italia
T +39 02 76 00 02 06
www.tecnitaliagroup.it

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
SPS Studio Progetti Strutturali
Ing. Alfonzi Donatella e Antonio Condello
S.P.S. S.r.l. — www.sposrl-mi.it
Via M. Gioia, 64 - 20125 Milano, Italia
segreteria@sposrl-mi.it T. 02/66948857

CONSULENTE MOBILITA':
Studio Arch. Vincenzo Curti
Via Per Sirtea, 15
28838 Stresa (VB)

COMMITTENTE:
Namira S.G.R.P.A. "Fondo Ukhast"
Via Ornato 8 - 20125 Milano, Italia

OGGETTO:
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Ai sensi degli artt. 23-25 del D.Lgs.152/06

PROGETTISTA:
Ing. Roberto Cereda - Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brescia n° 2909

Indirizzo: Via Elia Lombardini 22, 20143, Milano
Mail: ufficio.tecnico@l22.it – Pec: lombardini22@legalmail.it

TITOLO:
Aree esterne - Distribuzione bassa tensione - C04

DISEGNATO DA:	CONTROLLATO DA:	DATA :	SCALA:	DATA REV.:
DPA	PER	15/12/2025	1:200	12/02/2026

FORMATO:	NOME FILE:	COMMESSA:	TAVOLA:	REV.:
A0 +	20005_VE-029 - Aree esterne - Distribuzione bassa tensione - C04	20005	VE-029	0

© Lombardini22 S.p.A. - ES DT (rev. 7 - (L.663-41 Art.2578)